

PID:
02537000
CID:
C.1996.6893

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo B22)**

*Connecting devices
(Type ref. B22)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2005-08-26

Data di aggiornamento / Updated on

2008-02-01

Sostituisce / Replaces

2005-08-26


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-08-26
Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-01
Sostituisce / Replaces 2005-08-26

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 QLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EH00079

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo / Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione / Type of execution	singolo / single
Tipo di costruzione / Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali / Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale / Rated voltage	450V
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T85
Indice di tracking / Tracking Index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F0089N

Marca / Trade mark	It
Riferimento di tipo / Type reference	B22
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	B22
Capacità di connessione / Connecting capacity	4mm²
Descrizione / Description	viti in acciaio zincato / zinc plated steel screws

AR.F0089O

Marca / Trade mark	It
Riferimento di tipo / Type reference	B22
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	B22VO
Capacità di connessione / Connecting capacity	4mm²

Descrizione / Description viti in ottone / brass screws

Ulteriori informazioni | Additional Information

Ciascun alloggiamento dell'unità di serraggio dei dispositivi di connessione è adatto al collegamento dei conduttori di seguito indicati:
1x4 mm² - 1x2,5 mm² - 2x1,5 mm² - 1x1,5 mm² - 3x1 mm² - 2x1 mm² - 1x1 mm² - 4x0,75 mm² - 3x0,75 mm² - 2x0,75 mm² - 1x0,75 mm² (rigidi e flessibili).

Each slot of the clamping unit of the connecting devices is suitable to connect the following conductors:
1x4 mm² - 1x2,5 mm² - 2x1,5 mm² - 1x1,5 mm² - 3x1 mm² - 2x1 mm² - 1x1 mm² - 4x0,75 mm² - 3x0,75 mm² - 2x0,75 mm² - 1x0,75 mm² (rigid and flexible).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F000YA

BTI.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.