

PID:

02537000

CID:

C.1996.6893

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo B102)**

*Connecting devices
(Type ref. B102)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

1996-12-18

Data di aggiornamento | Updated on

2009-05-18

Sostituisce | Replaces

2008-10-15


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1996-12-18
Data di aggiornamento / Updated on 2009-05-18
Sostituisce / Replaces 2008-10-15

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EJ00036

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	singolo / single
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale Rated voltage	500V
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T85 °C
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96004792.1

Marca Trade mark	It
Riferimento di tipo Type reference	B102
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	B102 - B102 VO - B2250
Capacità di connessione Connecting capacity	25mm²
Descrizione Description	con 2 alloggiamenti - con viti di acciaio o ottone / with 2 clamping units - with steel or brass screws

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili per alloggiamento:
(1x25 - 1x16 - 1x10)mm² rigidi



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

EI828
DAT96004792

(1x25 - 1x16 - 1x10 - 1x6)mm² flessibili

Number connectible conductors for clamping unit:

(1x25 - 1x16 - 1x10)mm² rigid

(1x25 - 1x16 - 1x10 - 1x6)mm² flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96004792

BTJ.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1



IMQ S.p.A.